



**DOSSIER N° PC 079283 24 H0008**

(À rappeler dans toute correspondance)

Dossier déposé le 16/05/2024

Demandeur : Monsieur JOLLIT Daniel  
SERTAD

Pour : construction d'un réservoir d'eau potable  
sur tour de 1 000 m<sup>3</sup>.

Adresse du terrain : Route de la Mothe, La  
Chesnaye 79260 STE-NEOMAYE  
Cadastré : ZH76

## AVIS DU MAIRE

### DEFENSE EXTERIEURE CONTRE L'INCENDIE (DECI)

(Ce formulaire doit être complété en se référant aux grilles de référence transmises par le SDIS pour l'évaluation des besoins en eau)

#### PROTECTION INCENDIE

##### EXISTANT.:

⇒ Poteau incendie le plus proche

1<sup>er</sup> poteau à 30 mètres du projet ou du lot le plus éloigné (distance par les voies praticables et non à vol d'oiseau).

Débit : 110 m<sup>3</sup>/h sous 1 bar de pression dynamique.

Numéro du poteau ou adresse exacte : .....

⇒ Autre(s) point(s) d'eau (Poteau incendie, réserve artificielle, mare, cours d'eau...) (à préciser) :

- Point d'eau 1 : ..... - Point d'eau 2 : .....

Situé(s) à ..... mètres du projet ou du lot le plus éloigné (distance par les voies praticables et non à vol d'oiseau).

Capacité du ou des points d'eau : ..... m<sup>3</sup> (volume au niveau le plus bas).

ou débit : ..... m<sup>3</sup>/h sous 1 bar de pression dynamique

Conditions d'accès à ce ou ces points d'eau (dénomination des voies et caractéristiques : largeur, stabilité) :

Propriétaire du ou des points d'eau (si la commune n'est pas propriétaire, joindre une copie de la convention d'utilisation "maire-propriétaire") : .....

##### A.REALISER.:

Poteau(x) incendie ou point(s) d'eau (à préciser) : .....

Situé(s) à ..... mètres du projet ou du lot le plus éloigné (distance par les voies praticables et non à vol d'oiseau).

Quel délai : .....

##### Avis relatif à la Défense Extérieure Contre l'Incendie :

PC 079283 24 H0008

Date d'export : 23/09/2024

SAINT-NEOMAYE

Date de dépôt : 16/05/2024

Demandeur principal : SERTAD

Adresse du projet : Route de la Mothe - La Chesnaye

Libelle : avis\_document\_1\_1.pdf

Le 23 mai 2024



PC 079283 24 H0008  
Date d'export : 23/09/2024  
SAINT-NEOMAYE  
Date de dépôt : 16/05/2024  
Demandeur principal : SERTAD  
DOSSIER N° PC-079283 24 H0008  
Adresse du projet : Route de la Mothe - La Chesnaye  
Libelle : avis\_document\_1\_1.pdf

Dossier déposé le 16/05/2024  
Demandeur : Monsieur JOLLET Daniel  
SERTAD  
Pour : construction d'un réservoir d'eau potable sur  
tour de 1 000 m3.  
Adresse du terrain : Route de la Mothe, La  
Chesnaye 79260 STE-NEOMAYE  
Cadastré : ZH76



## AVIS DU MAIRE

A transmettre au service instructeur sous 15 jours

### 1. DOCUMENT D'URBANISME

☒ Plan local d'urbanisme intercommunal : Zone : .....

### 2. LA DESSERTE EN RESEAUX

La consultation des gestionnaires de réseaux doit être réalisée pour les dossiers de Cub<sup>1</sup>, PC<sup>2</sup> et PA<sup>3</sup> dès réception du dossier en mairie. Les gestionnaires de réseaux (électricité, eau, assainissement, ATT) ont alors 1 mois pour apporter une réponse.

GESTIONNAIRE	CONSULTATION EFFECTUEE LE	CONSULTATION NON REALISEE, POURQUOI ?	VOIRIE		EAU	ELECTRICITE	ASSAINISSEMENT
			<input type="checkbox"/> Agence Technique Territoriale (RD) Autre : .....	<input type="checkbox"/> Commune Favorable Défavorable	<input type="checkbox"/> SECO SERTAD Régie eau de la commune de communes Autre : .....	<input type="checkbox"/> GEREDIS/SEOLIS ERDF Autre : .....	<input type="checkbox"/> Extension sur construction existant (sans accroissement significatif du besoin) Construction en lotissement Cub existant (sans extension de réseaux à réaliser) Autre : .....
	...../...../2022	<input type="checkbox"/> Pas de modification des accès Construction en lotissement Autre : .....	<input type="checkbox"/> Extension sur construction existant (sans accroissement significatif du besoin) Construction en lotissement Cub existant (sans extension de réseaux à réaliser) Autre : .....	<input type="checkbox"/> Extension sur construction existant (sans accroissement significatif du besoin) Construction en lotissement Cub existant (sans extension de réseaux à réaliser) Autre : .....	<input type="checkbox"/> Extension sur construction existant (sans accroissement significatif du besoin) Construction en lotissement Cub existant (sans extension de réseaux à réaliser) Autre : .....	<input type="checkbox"/> Extension sur construction existant (sans accroissement significatif du besoin) Construction en lotissement Cub existant (sans extension de réseaux à réaliser) Autre : .....	<input type="checkbox"/> Consultation réalisée en passant par le logiciel d'urbanisme ...../...../2022

\* Attention, l'extension d'une maison d'habitation pour la création de pièces supplémentaires et d'un nouveau point d'eau peut occasionner un changement du dimensionnement de l'assainissement individuel. Il est donc nécessaire de consulter le service assainissement de la Commune de Haut Val de Sèvre.

### 3. LE TYPE DE PARTICIPATION

- ☐ Taxe d'aménagement communale  
☐ Taxe d'aménagement majorée  
☐ Projet Urbain Partenarial (transmettre la convention au service instructeur)  
☐ Participation pour Voirie et Réseaux (PVR)  
☐ Participation pour Equipements Publics Exceptionnels (PEPE)  
☐ Autre : .....

### AVIS DU MAIRE

- ☒ Favorable  
☐ Favorable sous réserve : .....  
☐ Défavorable, raison(s) : .....

### REMARQUE(S) :

